



Głębokość: 600mm
 Stopień ochrony IP31
 Cokół 100mm

| | | | | |
|--|---|--------|-------------------|------------------------|
| PRZEDMIOT INWESTYCJI: | Wymiana agregatu prądowórczego, przystosowanie rozdzielni RG i RNN do montażu układu SZR oraz wymiana kabli zasilających | | | |
| ADRES: | 08-400 Garwolin Al. Legionów 11 | | | |
| INWESTOR: | Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o. o. 08-400 Garwolin Al. Legionów 11 | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | WIDOK ELEKTYCZNY ROZDZIELNI RG | | | |
| projektant nr upr. w specj. sieci i inist. elektryczne | mgr inż. Jerzy chudawski GPB-4224/57/50/89 | branża | ELEKTRYCZNA | |
| | | zakres | PROJEKT BUDOWLANY | |
| opracował | mgr inż. Marcin Barczak | skala | 1:500 | nr rys. PB-E-05 |
| | | data | 05.2017 | rewizja 00 |