



Opis techniczny:

1. OSZ 66x80+F sk 1szt.
2. KSZi 40x80+KF sk.1szt.
3. Rozłącznik listwowy 400A 3szt.
4. Szyna prądowa Cu 3szt.
5. Przekładnik prądowy x3 1szt.
6. Listwa kontrolno – pomiarowa1szt.
7. Gniazdo wtykowe na szynę TH 1szt.
8. Tablica licznikowa 3F1szt.
9. Płyta montażowa 23x76x41szt.
10. Płyta montażowa 36x36x4 2szt.
11. Kątownik perforowany DKP 40 ...1szt.
12. Uchwyt kabla PUK 451szt.
13. Uchwyt kabla PUK 242szt.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:	Wymiana agregatu prądowłroczego, przystosowanie rozdzielni RG i RNN do montażu układu SZR oraz wymiana kabli zasilających		
ADRES:	08-400 Garwolin Al. Legionów 11		
INWESTOR:	Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o. o. 08-400 Garwolin Al. Legionów 11		
TYTUŁ RYSUNKU:	WIDOK ZŁĄCZA ZK-3 KOPS		
projektant nr upr.w specj. sieci. i inst. elektryczne	mgr inż. Jerzy chudawski GPB-4224/57/50/89	branża	ELEKTRYCZNA
		zakres	PROJEKT BUDOWLANY
opracował	mgr inż. Marcin Barczak	skala	nr rys. PB-E-10
		data	05.2017 rewizja 00